



LEGENDA		
	Flux circuite	
	Circuit alimentare tablou TECT	
	Circuit panica - Cablu CYY- F 3x1.5 protejat in copex Ø16	
	Circuite prize - Cablu CYY- F 3x2.5 protejat in copex Ø20	
	Circuite iluminat - Cablu CYY- F 3x1.5 protejat in copex Ø16	
	Comutator monofazat in constructie normala 240V/10A	
	Comutator cap-scara in constructie normala 240V/10A	
	Interrupator monofazat in constructie normala 240V/10A	
	Buton Bp/Bo (pornire/oprire) cu actionare manuala pentru iluminatul de securitate impotriva panicii	

	Corp de iluminat tip FIPAD - 07- 236
	Corp de iluminat tip FIPAD - 07- 236, echipat cu kit de emergenta 3 ore (iluminat de interventie)
	Corp de iluminat tip FIPAD - 05- 218, echipat cu kit de emergenta 3 ore (iluminat de panica)
	Corp de iluminat tip FIPAD - 05- 218
	Corp de iluminat tip FIPAD - 05- 218, echipat cu kit de emergenta 3 ore (iluminat de interventie)
	Corp de iluminat tip FIPAD - 05- 218, echipat cu kit de emergenta 3 ore (iluminat de continuarea lucrului)
	Corp de iluminat tip AB - 02- 118
	Priza ST cu CP monofazata in constructie normala 240V/16A
	TEG - Tablou electric general
	Luminobloc cu kit invertor si baterie autonoma 3 ore, eticheta evacuare inaint, cu o fata, montaj suspendat

SC VIZUAL INSTAL SRL			
CUI 39554834 / J22/1721/2018			
Iasi, str Clopotari nr. 43, bloc 605, scara B			
e-mail: vizualinstal@gmail.com			
telefon: 0746.397.741			
PROIECTAT	ing. Scuriu Ionel	Semnătura	SCARA: 1:100
DESENAT	ing. Gorbănescu Iulian	DATA	08.2020
SEF PROIECT	arh. Andrei Piciorlung		

PROIECTANT GENERAL : S.C. ISODRAFT STUDIO + S.R.L.			
VERIFICATOR EXPERT	CERINTA	NUME	SEMNATURA
Beneficiar: Comuna Rafaila, judetul Vaslui			
Amplasament: Sat Rafaila, comuna Rafaila, judetul Vaslui			
"GRADINITA PN, SAT RAFAILA, COMUNA RAFAILA, JUDETUL VASLUI" - REST DE EXECUTAT			
INSTALATII ELECTRICE			
PLAN PARTER			
Faza: D.T.A.C.+P.Th.			Proiect nr. 130 / 2020
			PLANSĂ: E1
			FORMAT: A3